

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

*Bình Phước, ngày 19 tháng 8 năm 2011*

**CƠ CHẾ PHỐI HỢP**  
**VẬN HÀNH, ĐIỀU TIẾT XẢ LŨ CÁC HỒ TRÊN LƯU VỰC SÔNG BÉ**  
**Chương I**  
**NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG**

**Điều 1.** Phạm vi áp dụng.

Cơ chế này quy định việc phối hợp vận hành, điều tiết xả lũ các hồ chứa trên lưu vực sông Bé.

**Điều 2.** Đối tượng áp dụng.

Cơ chế này áp dụng đối với các công ty đang quản lý vận hành các nhà máy thủy điện trên lưu vực sông Bé gồm: Công ty Cổ phần thủy điện Thác Mơ, Công ty CP Thủy điện Cần Đơn, Công ty CP Thủy điện Srok Phu Miêng IDICO.

**Điều 3.** Các thông số kỹ thuật chính về công trình và hồ chứa trên lưu vực sông Bé (theo phụ lục 1 và sơ đồ bậc thang trên sông Bé).

**Điều 4.** Các tài liệu làm căn cứ.

Căn cứ Quy trình vận hành hồ chứa Thủy điện Thác Mơ được ban hành theo Quyết định số: 6964/QĐ-BCT của Bộ Công Thương ngày 31 tháng 12 năm 2010 và Phương án Phòng chống lụt bão – Đảm bảo an toàn đập năm 2011 Công ty cổ phần Thủy điện Thác Mơ được ban hành theo Quyết định số: 2503/QĐ-BCT của Bộ Công Thương ngày 23 tháng 5 năm 2011.

Căn cứ Phương án Phòng chống lụt bão – Đảm bảo an toàn đập năm 2011 Công ty cổ phần Thủy điện Cần Đơn được ban hành theo Quyết định số: 2943/QĐ-BCT của Bộ Công Thương ngày 15 tháng 6 năm 2011 và Quy trình điều tiết lũ hồ chứa Thủy điện Cần Đơn do Chi cục quản lý nước & Phòng chống lụt bão Tỉnh Bình Phước phê duyệt tháng 09/2003.

Căn cứ Quy trình vận hành hồ chứa Thủy điện Srok Phu Miêng được ban hành theo Quyết định số: 4059/QĐ-BCT ngày 11 tháng 8 năm 2011 của Bộ Công Thương và Phương án Phòng chống lụt bão – Đảm bảo an toàn đập năm 2011 Công ty cổ phần Thủy điện Srok Phu Miêng - IDICO được ban hành theo Quyết định số: 2867/QĐ-BCT của Bộ Công Thương ngày 13 tháng 6 năm 2011.

Căn cứ vào chức năng nhiệm vụ của Công ty cổ phần Thủy điện Thác Mơ, Công ty cổ phần Thủy điện Cần Đơn, Công ty cổ phần Thủy điện Srok Phu Miêng.



## Chương II

### QUY ĐỊNH TRÁCH NHIỆM VÀ CHẾ ĐỘ BÁO CÁO, CUNG CẤP THÔNG TIN PHỐI HỢP CỦA TỪNG CHỦ ĐẠP TRONG VẬN HÀNH ĐIỀU TIẾT CÁC HỒ CHỨA GIẢM LŨ CHO HẠ DU

#### Điều 5. Các đơn vị thực hiện:

1. Tổ chức vận hành hồ chứa theo đúng quy trình vận hành đã được các cấp có thẩm quyền phê duyệt.
2. Cung cấp và cập nhật thông tin của các hồ chứa liên quan trên cùng bậc thang khi có thay đổi lưu lượng xả. Tổng lưu lượng xả về hạ lưu, tình hình khí tượng thủy văn, thông số hồ chứa và dự đoán tăng giảm xả sắp tới.
3. Khi xả ở điều kiện bình thường chỉ cần thông báo cho hồ phía trên và phía dưới kế tiếp Phương thức và hiệu lệnh thông báo theo Quy trình điều tiết hồ chứa, Phương án phòng chống lũ bão đã được các cấp có thẩm quyền phê duyệt.
4. Khi xả lũ trong những tình huống bất thường (xả lũ lần đầu, sự cố đập, có lũ lớn cấp 2, trở lên theo Quy trình vận hành hồ chứa của từng hồ...) thì thông báo khẩn cấp cho tất cả các hồ trên cùng dòng sông theo quy định cụ thể tại **Điều 6.**
5. Phương thức trao đổi thông tin: bằng Fax hoặc điện thoại (*theo phụ lục 2*)

#### Điều 6. Trách nhiệm của các đơn vị.

##### 1. Trách nhiệm của Công ty CP Thủy điện Thác Mơ.

\* Khi xả ở điều kiện bình thường:

Cung cấp thông tin theo khoản 3 điều 5 cho các đơn vị: Công ty Cổ phần Thủy điện Cần Đơn.

\* Khi xả lũ trong điều kiện bất thường, khẩn cấp :

Cung cấp thông tin theo khoản 2 điều 5 cho các đơn vị: Công ty Cổ phần Thủy điện Cần Đơn, Srok Phu Miêng IDICO.

##### 2. Trách nhiệm của Công ty CP Thủy điện Cần Đơn.

\* Khi xả ở điều kiện bình thường:

Cung cấp thông tin theo khoản 3 điều 5 cho các đơn vị: Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Mơ và công ty Cổ phần Thủy điện Srok Phu Miêng.

\* Trong điều kiện bất thường, khẩn cấp :

Cung cấp thông tin theo khoản 2 điều 5 cho các đơn vị: Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Mơ và Công ty Cổ phần Thủy điện Srok Phu Miêng IDICO.

##### 3. Trách nhiệm của Công ty CP Thủy điện Srok Phu Miêng IDICO.

\* Khi xả ở điều kiện bình thường:

Cung cấp thông tin theo khoản 3 điều 5 cho các đơn vị: Công ty cổ phần Thủy điện Cần Đơn.

\* Trong điều kiện bất thường, khẩn cấp :

Cung cấp thông tin theo khoản 2 điều 5 cho các đơn vị: Công ty cổ phần Thủy điện Thác Mơ, Công ty cổ phần Thủy điện Cần Đơn.

#### 4. Trách nhiệm chung.

Ba Công ty có trách nhiệm hỗ trợ giúp đỡ nhau về nhân lực, vật lực, phương tiện dụng cụ ứng cứu khi có sự cố bất thường xảy ra trên các đập hồ chứa.

#### Điều 7. Quy định về tổng kết, đánh giá công tác PCLB hàng năm giữa 03 đơn vị luân phiên tổ chức:

Hàng năm các đơn vị luân phiên tổ chức cuộc họp tổng kết công tác PCLB, tiến hành đánh giá Cơ chế phối hợp của năm trước và vạch ra bài học kinh nghiệm cho mùa lũ năm sau. Đồng thời cập nhật danh sách và số điện thoại Ban chỉ huy PCLB.

### Chương III


#### TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 8. Các đơn vị có liên quan có trách nhiệm thực hiện nghiêm túc Cơ chế này. Hàng năm Cơ chế này sẽ được xem xét và điều chỉnh cho phù hợp với thực tế.

CÔNG TY CP THỦY ĐIỆN THÁC MƠ      CÔNG TY CP THỦY ĐIỆN CẦN ĐƠN      CÔNG TY CP THỦY ĐIỆN SROK PHU MIẾNG



TỔNG GIÁM ĐỐC  
*Nguyễn Thanh Phú*



*Mai Ngọc Hoàn*



GIÁM ĐỐC  
NGUYỄN VĂN DINH

